

ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности при устройстве новогодних елок

Ответственность за пожарную безопасность при устройстве новогодней елки возлагается на руководителя учреждения.

Устанавливать елку следует в помещении не выше 2-го этажа, имеющих не менее 2-х выходов. Количество лиц, присутствующих в помещении, где устанавливается елка, допускается из расчета не более 15-16 человек на каждые 10 кв. м пола.

Елка должна устанавливаться на устойчивом основании, чтобы ветки не касались стен и потолка.

Все выходы из помещения и здания, коридоры, лестницы, должны быть свободными. У выходов из зала должны быть установлено дежурство ответственных лиц.

Помещения, где устанавливается елка, должны быть обеспечены средствами пожаротушения (огнетушитель, асбесполотно и др.).

Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением Правил устройства электроустановок.

Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

ЗАПРЕЩЕНО! Применять электрические гирлянды кустарного производства и не имеющие сертификата соответствия.

При оформлении елки запрещается:

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- применять свечи для иллюминации елки;
- обкладывать подставку и украшать ветки елки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом;
- осыпать елку бертолетовой солью, зажигать вблизи елки бенгальские и другие огни, курить и зажигать спички, пользоваться хлопушками, которые могут вызвать загорания;
- изготавливать новогодние костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных материалов, не пропитанных огнезащитными составами.

При возникновении пожара немедленно сообщить по телефону **01** или **010** для всех сотовых операторов, организовать встречу подразделений пожарной части и до прибытия пожарных подразделений приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г.Новосибирску,
УНД и ПР ГУ МЧС по Новосибирской области
т.ф. 274-12-12.