

Начальнику отдела образования
Калининского района

(должность руководителя, наименование организации)

Шаповаловой Л.В.

(Ф.И.О.)

ул. Б.Хмельницкого, 14/3

г. Новосибирск,

630075.

(адрес)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 123
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

23.08.2017 года

(дата)

г. Новосибирск

(место рассмотрения (город))

Я, заместитель главного государственного инспектора г.Новосибирска по пожарному надзору Глазин Владимир Валерьевич,

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело)

при рассмотрении материалов дел об административном правонарушении № 1121 от 23.08.2017г, возбужденного государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Михалевым Наилем Рустамовичем по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №34», установил, что 23.08.2017г при проведении плановой выездной проверки по соблюдению законодательства о пожарной безопасности в помещениях МБОУ СОШ №34, расположенном по адресу: г. Новосибирск, Калининский район ул. Новоуральская, 11/3, выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области пожарной безопасности, а именно:

-автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (установки смонтированы с выводом извещения о пожаре, с последующей передачей в подразделение пожарной охраны без участия персонала объекта, выполнены без учета положений п.п. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

1. Недостаточный контроль со стороны руководства МБОУ СОШ №34 за выполнением требований правил пожарной безопасности, лицами ответственными за соблюдение требований правил пожарной безопасности в МБОУ СОШ №34, расположенном по адресу: г. Новосибирск ул. Новоуральская, 11/3;
2. Недостаточный уровень знаний требований правил пожарной безопасности у должностных лиц, ответственных за соблюдение требований правил пожарной безопасности, в МБОУ СОШ №34, расположенном по адресу: г. Новосибирск ул. Новоуральская, 11/3;

(указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения)

Согласно ст. 38 Федерального Закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года - Ответственность за нарушения требований правил пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, либо лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организации.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ, вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В целях соблюдения законодательства РФ и недопущения в дальнейшем совершения административных правонарушений необходимо рассмотреть данное представление, устранить указанные причины и условия, в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах в ОНДиПР по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области, по адресу: г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, E-mail: ond10@mail.ru.

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

Заместитель главного государственного инспектора
г. Новосибирска по пожарному надзору Глазин В.В.

(должность, фамилия, инициалы лица)



(подпись)

Настоящее представление получила:

(дата, Ф.И.О.)

(подпись)

Представление направлено:

(дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.